

ज्ञापांक 146 / फा0 सं0 15 / 20.21.20

कार्यालय अग्निशामक पदाधिकारी, सोनपुर (सारण)

दिनांक 02 अगस्त 2021

सेवा में,

प्रबंधक,

केंद्रीय विद्यालय रेल पट्टिका कुरखारा बला, सोनपुर

विषय:- अग्निशामक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि आपके संस्था का दिनांक 30.06.21 तक अग्निशामक पदाधिकारी, सोनपुर द्वारा आपके केंद्रीय विद्यालय कुरखारा कि जाँच की गई जिसमें निम्न अग्निशामक यंत्र सही अवस्था में पाया गया जिनका संवर्णन IS2190/1997 के अनुरूप है।

1. ए0 बी0 सी0 टाईप 03 (एन) (6 kg) अदद
2. बी0 सी0 टाईप x x (9 kg) अदद
3. मेकेनिकल फोम 01 (एन) (9 kg) अदद
4. सी0 ओ0 टु 01 (एन) (4.5 kg) अदद
5. बालू पानी (बाल्टी) 0.2 (ब) अदद
6. कम्बल x x अदद
7. ओभर टैंक 2000L

उपर्युक्त अग्निशामक यंत्र का रिफिल भेंट हॉल डिस्चार्ज कन्टेनर सही अवस्था में पाया गया। प्रबंधक को निर्देश दिया जाता है कि अग्निशामक यंत्रों को निर्देशित स्थान पर रखें एवं समयानुसार रिफिलिंग कराते रहें एवं वर्ष में दो बार एक्जिट फायर ड्रिल एवं मॉक ड्रिल करवायें। निर्देश दिया जाता है कि भवन निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट-4 फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अन्य व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

अंत: वर्ष 01 अगस्त 22 से 02 तक केंद्रीय विद्यालय कुरखारा हेतु अग्निशामक यंत्रों का प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है। पुनः समय पर अग्निशामक उपकरणों का संबंधित कार्यालय से जाँच करा लें।

नोट:- निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाये जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

02.08.21
आग्निशामक पदाधिकारी,
सोनपुर (सारण)